



СВЕРЖДАЮ  
Директор МБОУ  
«Специализированная школа №2  
им. Д.И. Ульянова»  
Т.В. Санина  
2019 г.

## АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Специализированная школа №2 им. Д.И. Ульянова с углубленным изучением английского языка г. Феодосии Республики Крым»

298100, Республика Крым, г. Феодосия, ул. Победа 13

### К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ № 1

г. Феодосия, Республика Крым

"20" мая 2019 г.

#### 1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта-муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Специализированная школа №2 им. Д.И. Ульянова с углубленным изучением английского языка г. Феодосии Республики Крым»
- 1.2. Адрес объекта: 298100, Республика Крым, г. Феодосия, ул. Победы 13;
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
  - здание 3 этажа, 13918 кв.м;
  - наличие прилегающего земельного участка да;
- 1.4. Год постройки здания 1938 г., последнего текущего ремонта 1975г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего плановый не проводился; капитального не проводился;
- 1.6. Название организации (учреждения): Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Специализированная школа №2 им. Д.И. Ульянова с углубленным изучением английского языка г. Феодосии Республики Крым»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 298100, Республика Крым, г. Феодосия, ул. Победы 13.

#### 2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности (образование);
- 2.2 Виды оказываемых услуг: общеобразовательная деятельность;
- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием);
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории);
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития;
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость, пропускная способность - 700 человек/день, вместимость - 700 чел.
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет).

### 3. Состояние доступности объекта

#### 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

На городских маршрутных автобусах № 1, 2, 4, 6, 7,107, до остановки – «улица Галерейная», далее – 200 м. в восточном направлении.

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – городское маршрутное такси № 2,4,7

#### 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 Расстояние до объекта от остановок транспорта 200 -300 м.:

3.2.2 Время движения (пешком) – 10-15 мин;

3.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути да, (нет);

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые(со звуковой сигнализацией, таймером); нет;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет;

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (бордюр 15 -20 см.)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да,нет

#### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	<b>Все категории инвалидов и МГН</b> <i>в том числе инвалиды:</i>	ДУ
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	Б

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

«А» - универсально

«Б» - доступно - отдельные зоны

«ВНД» - временно недоступно

#### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно- функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок).	ДЧ-В	б/н	1 – 3
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (С, О, Г, У), ВНД (К)	б/н	3 – 4
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О, Г, У), ДУ (С), ВНД (К)	I, II, 1, 12, 14, 15, 23	4 – 8, 12 – 17
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)			

4.1	Кабинетная форма обслуживания	ДЧ-И (У, О), ДУ (Г, С), ВНД (К)	8, 9, 12, 13, 24, 25, 31 – 38	9, 12, 22, 27
4.2	Зальная форма обслуживания	ДЧ-И (У, О), ДУ (С, Г), ВНД (К)	8, 9, 12, 13, 24, 25, 31 – 38	9, 12, 22, 27
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (С, Г, У), ВНД (К, О)	III, IV, V	18 – 19
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД	–	–
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В	–	–

\*\*Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД – недоступно.

### 3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности:

Объект признан **доступным частично избирательно** для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, умственного развития, **доступным условно** для инвалидов с нарушениями слуха, зрения и **временно недоступным** для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках.

**Для решения вопросов доступности для всех категорий инвалидов в качестве обязательных мер требуется:** расширить входную площадку и оборудовать её пандусным съездом, козырьком и водоотводами, установить на входной лестнице разделительный поручень, маркировать входную дверь тактильной предупреждающей маркировкой, расширить дверные проемы на входе и внутри здания, установить пристенный поручень на путях движения к целевым зонам, установить поручни на лестнице ведущей в санузел и с правой стороны лестницы внутри здания, установить колесоотбойники на эвакуационной лестнице, разместить схему путей движения к зоне целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям, а также организовать систему оповещения в экстренных случаях.

**Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с нарушением слуха,** необходимо разработать систему информационного сопровождения на путях движения внутри здания и в зонах целевого назначения, при необходимости обеспечить предоставление услуги с использованием русского жестового языка путем допуска на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика. В актовом зале установить индукционную петлю, либо оборудовать места для учащихся с нарушениями слуха индивидуальным наушниками.

**Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с нарушениями зрения** разработать комплексную систему информации на объекте с использованием контрастных цветовых и тактильных направляющих на всех путях движения, дублирование основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией.

**Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата** требуется устроить в качестве зоны отдыха и ожидания инвалидов помещение вестибюля 1 этажа и фойе 2 этажа, оборудовать санузел для данной категории инвалидов.

**Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках:**

- на участке прилегающей территории вблизи входа выделить и обозначить 1 специализированное место для парковки автотранспорта инвалидов передвигающихся на кресле-коляске, размером 6,0×3,6 м;
- в зрительных залах выделить место для данной категории инвалидов;
- установить кнопку вызова на входе, в месте, доступном для инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске;
- привести к требованиям нормативов дверные проемы и дверные пороги на входах: вход в санузел;
- оборудовать санитарно-гигиеническое помещение согласно нормативам для данной категории инвалидов;
- приобрести сменное малогабаритное кресло-коляску (кресло-каталку).

#### 4. Управленческое решение (проект)

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ТР, ТСР
2	Вход (входы) в здание	КР, ТСР, Орг
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	КР, ТСР, Орг
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ТР, ТСР, Орг
5	Санитарно-гигиенические помещения	КР, ТСР, Орг
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	ТР, ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ТР
8	<b>Все зоны и участки</b>	КР, ТСР, Орг

4.2. Период проведения работ:

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: **ДЧ-В**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): **ДЧ-В**

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*):

4.4.1. согласование на Комиссии

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (**в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать**)

4.4.3. **техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;**

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией – Управление образования Администрации города Феодосии Республики Крым

4.5. согласование с общественными организациями инвалидов – представители общественных организаций входят в состав комиссии по обследованию объекта: **(Крымская региональная общественная организация «Ассоциация инвалидов»);**

## 5. Особые отметки

### ПРИЛОЖЕНИЯ:

#### Результаты обследования:

- |                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту  | на 2 л.   |
| 2. Входа (входов) в здание            | на 3 л.   |
| 3. Путей движения в здании            | на 3 л.   |
| 4. Зоны целевого назначения объекта   | на 5 л.   |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений  | на 2 л.   |
| 6. Система информации                 | на 3 л.   |
| 7. Результаты фотофиксации на объекте | на 14 л.  |
| 8. поэтажные планы                    | на ___ л. |

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Рекомендуется обустроить здание в соответствии с СП 59.13330.2012

Председатель комиссии:

Т.В. Санина

Зам. директора по АХЧ

М.А. Плаксий

Члены комиссии:

Специалист по охране труда

И.П. Шупило

Председатель профсоюзного комитета

Е.Л. Альфёрова

Председатель

Крымской региональной общественной организации

«Ассоциация инвалидов» (с согласия)



Л. В. Грабов